



Legenda:

Istniejąca oprawa z członem awaryjnym

Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego

Projektowana oprawa ewakuacyjna z członem awaryjnym

Tablica z piktogramem

Trasy instalacji zasilającej

Oprawa istniejąca - wyposażać w człon awaryjny

Projektowana oprawa oświetlenia podstawowego z członem awaryjnym

Wyłącznik

UWAGI:

1. Zasilanie opraw z istniejącej instalacji.
2. Przewody zasilające typu YDY 4x1,5mm² prowadzić w korytkach kablowych.
3. Oprawy z członem awaryjnym - zapewniającym pracę lampy przez min 2 godziny po zaniku napięcia.
4. Wygląd opraw dostosować do opraw istniejących w uzgodnieniu z Administracją Teatru.
5. Przejścia przewodów przez granice stref pożarowych uszczelnić ognioowo.

Investor:	TEATR im. JARACZA w ŁODZI Łódź, ul. KLIMSKIGO 45	Skala:	1:100
Investycja:	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO	Data:	12-2010r
Projektant:	upr-177986wv mgr inż. Witold Makówka	Nr rysunku:	E-04
Rodzaj dokumentacji:	Projekt budowlany część elektryczna	Treść rysunku:	Plan Instalacji - 2-piętro