



OZNACZENIA :

- oprawa świetłkowska z kloszem - szczelna - w/g opisów.
- Plaf. - plafoniera kompaktowa z kloszem - szczelna - 1x16W
- OK/AW - oprawa kanałowa - IP 65 - z modułem awaryjnym t=2h
- AW - oprawa awaryjna 1x9W z piktogramem kierunku wyjścia
- AW xAW - oprawy dwufunkcyjne z modułem awaryjnym t=2h
- SWD - kaseta sterowania wentylatora dachowego - Z+W+L
- wyłącznik 1-biegunowy szczelny z tworzywa
- j.w. lecz przełącznik schodowy
- ciągi w korytkach kablowych

UWAGI:

1. INSTALACJA OŚWIETLENIA - kabelki YDYżo 3(4)x1.5mm² ułożone pod tynkiem, w LNiRB n.t. i w korytkach kablowych.
2. OSPRZĘT z tworzywa - szczelny - wyłączniki osadzone podtynkowo.
3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE - w/g opisów - szczelne z kloszem, na korytarzu "2" i w zapleczu sanitarnym instalowane na ścianach.
4. OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKE WYŁĄCZENIE - UKŁAD TN-C-S.

TYTUŁ OPRACOWANIA: PB-W MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO TEATR IM. JARACZA W ŁÓDZI		
INWESTOR: TEATR IM. JARACZA W ŁÓDZI Łódź, Kilińskiego 45		
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PIWNIC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PLAN OŚWIETLENIA I WENTYLACJI		
OPRACOWAŁ: TADEUSZ KURCZEWSKI upr.nr 209/89/WŁ		P.W. INBIN 94-125 Łódź, ul. J.Kukuczki 15
DATA 04.2014	SKALA RYSUNKU 1:50	NUMER RYSUNKU E.01