

TB-6

istn. RN-5x24

proj. $P_i = 7,93 \text{ kW}$

$\Sigma P_i = 15,0 \text{ kW}$

$P_o = 9,0 \text{ kW}$


$I_o = 14 \text{ A}$

$I_b = 35 \text{ A}$

ISTN. TABLICA TB-6

skala 1:10

istn. obudowa 5x24



UWAGA:

Przewody, osprzęt i wyposażenie opisano przykładowo na podstawie ofertowych katalogów producentów. Należy stosować w niegorszym standardzie zachowując parametry techniczne, wymogi szczelności i bezpieczeństwa.

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SZYBKIE WYŁĄCZENIE-UKŁAD TN-C-S

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PB-W MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPŁEGO
TEATR IM. JARACZA W ŁODZI

INWESTOR:
TEATR IM. JARACZA W ŁODZI
Łódź, Kilińskiego 45

TREŚĆ RYSUNKU:
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
TABLICA TB-6

OPRACOWAŁ:
TADEUSZ KURCZEWSKI
upr. nr 209/89/WŁ

P.W. INBIN
94-125 Łódź, ul. J.Kukuczki 15

DATA
04. 2014

SKALA RYSUNKU
1:10

NUMER RYSUNKU
E. 03