



OZNACZENIA :

- gniazdo wtykowe 16A-2P/Z-230V - IP44.
- j.w. lecz podwójne.
- gniazdo wtykowe 5x16A-400V-IP44 z wyłącznikiem.
- uziemienie wyrównawcze - FeZn 30x4 mm n.t.
- ciągi instalacyjne w korytkach
- trasy instalacji do pozostawienia
- trasy instalacji przekładanych
- CD - czujka dymu - istniejąca SSP
- ROP - przycisk pożarowy istniejący

UWAGI:

1. INSTALACJĘ wykonać kabelkami układanymi pod tynkiem, w listwach LN n.t. i w korytkach kablowych :
 - do gniazd 230V - YDY 3x2,5 mm²
 - do gniazd 400V - YDY 5x2,5 mm²
2. OSPRZĘT z tworzywa - szczelny - min. IP 44.
3. ISTN. rozdzielnię skrzynkową i instalację do likwidowanych urządzeń zdemontować, instalację do dalszego użytkowania zabezpieczyć na czas robót, odcinki kolizyjne przełożyć.
4. LOKALIZACJĘ czujek dymu dostosować do stanu projektowanego.
5. OCHRONA od porażeń - szybkie wyłączenie - układ TN-C-S.

TYTUŁ OPRACOWANIA: PB-W MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO TEATR IM. JARACZA W ŁODZI		
INWESTOR: TEATR IM. JARACZA W ŁODZI Łódź, Kilińskiego 45		
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PIWNIC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - GNIAZDA WTYKOWE, UZIEMIENIE, SYGN. POŻ.		
OPRACOWAŁ: TADEUSZ KURCZEWSKI upr. nr 209/89/WŁ		P.W. INBIN 94-125 Łódź, ul. J.Kukuczki 15
DATA 04. 2014	SKALA RYSUNKU 1:50	NUMER RYSUNKU E.02